



Gemeentewerken  
Kantens, Middelstum en Stedum

no:  
betreft: molen "Grote Geert"

Aan fa. Th. Bremer en Zn  
p/a H.J. Dunning  
Kamperfoelieweg 27  
PATERSWOLDE

bijlagen:

beh. door Hulzebos

Middelstum, 18 januari 1979  
Coendersweg 22  
Tel. (05955) 533

Burgemeester en Wethouders der gemeente Kantens hebben goedgevonden:

"de restauratie van de koren- en pelmolen "Grote Geert" te Kantens, opname 20 september 1978, inschrijving 2 oktober 1978"

te gunnen aan:

"firma Th. Bremer en Zn te Adorp en Paterswolde"

en wel onder de volgende voorwaarden:

- a. als overeenkomst geldt het hierbij gevoegde gewaarmerkte exemplaar van het bestek met voorwaarden;
- b. op het werk zijn eveneens van toepassing de UAV, AVW en ABB;
- c. afwijkingen van de Algemene Bepalingen en Voorschriften: vervallen zijn: 1a1, 1a2, 1a3, 1a9 en 1a15;
- d. toevoegingen aan de Algemene Bepalingen en Voorschriften: 1a11 t/m 1a14: Onverminderd het bepaalde in de UAV, AVW en ABB.  
1a20: de hier bedoelde verzekering dient tenminste een CAR verzekering te zijn;
- e. in aanvulling op par. 6 lid 13 AVW wordt nogmaals bepaald dat verrekening van wijzigingen in lonen, sociale lasten en prijzen van materialen en diensten, niet plaatsvindt;
- f. werkzaamheden ten laste van de stelposten genoemd onder: 4b, 5h, 5m, 6c, 8h, 8k, 8m, 8p, 8s, 9b, 9c, 9e en 9h ten eerste, dienen vooraf besproken en goedgekeurd te worden met en door de direktie;

Wilt u in uw antwoord het nummer van deze brief vermelden?

g. Aanvullingen op de AVW 1968:

Direktie (par. 3 AVW)

Deze wordt gevoerd door de dienst gemeentewerken van Kantens, Middelstum en Stedum, in samenwerking met de dienst Molens van Monumentenzorg.

Verplichtingen van de aannemer (par. 6 AVW)

Indien naar het oordeel van de direktie weers- en/of terrein-omstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Uitstel van oplevering (par. 8 AVW)

Eventuele voor de aannemer wegens hem verleend uitstel optredend kosten of schadeposten, zullen geen aanleiding geven tot verrekening of vergoeding.

Onderhoud (par. 11 AVW)

Het werk onderhouden gedurende 3 maanden.

Werkterrein (par. 15 AVW)

De laatste zin van lid 1 aanvullen met:

"onder vrijwaring van direktie en opdrachtgever tegen alle aanspraken en/of vorderingen etc. welke ten gevolge van dat gebruik worden ingesteld.

Algemene tijdschema, werkplan (par. 26 AVW)

Voor de in dit bestek omschreven werken wordt een algemeen tijdschema verlangd.

Voor de tijdsbepaling in lid 2 te lezen: uiterlijk op de zevende werkdag nadat de aannemer hieromtrent een verzoek van de direktie bereikt heeft.

~~Dagboek, lijsten en rapporten (par. 27 AVW)~~

~~De in lid 7 bedoelde lijst van personeel volgens de bijlage.~~

Verrekening van meer en minder werk (par. 35 AVW)

Geschiedt bij de termijnbetalingen.

Betalingen (par. 40 AVW)

De betalingstermijnen vervallen per f 10.000,--.

De bepaling van de waarde van een termijn geschiedt door de direktie in overleg met de aannemer en aan de hand van o.a. de door de aannemer ingeleverde kostenbegroting. Na vaststelling dient de aannemer een deklaratie, volgens een bij de direktie berustend model, in bij de direktie en gericht aan de opdrachtgever.

In geval van overdracht van schuldvordering volgens art. 668 van het Burgelijk Wetboek, worden alle rechten op vergelijking van schulden uitdrukkelijk voorbehouden. Dit in verband met het bepaalde in art. 1467 van het Burgelijk Wetboek.

Verpanding of cessie (par. 43 AVW)

De direktie eist overlegging van een eventuele akte van cessie of verpanding.

76


en voor een prijs van f 226.583,--, exclusief BTW  
( TWEEHONDERD ZES EN TWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EN DRIE  
EN TACHTIG GULDEN )

waarin begrepen de stelposten als bovengenoemd onder f,  
benevens de stelposten 9h ten tweede en 9d.

Middelstum, 18 januari 1979

De directeur gem.werken

voor dezet

J.A.  Prinsbos

PROVINCIALE WATERSTAAT VAN GRONINGEN

No. <i>Be</i>	Bijlagen: terug: <i>div.</i> nieuw:	Aan:  <i>G.S.</i>
Bericht op: kb. G.S. d.d. <i>11 okt '78</i> brief d.d.  <i>nr. 27071, 1<sup>e</sup> afd.</i>	Onderwerp: <i>restauratie molen „ Grote Geert “ te Kantens.</i>	Aantekening voor verzending:  Groningen, <i>januari '79</i>

*nr. 27.071,  
1<sup>e</sup> afdeling  
overgelegde*

*Deze molen staat als nr. 1 op de wrentislijst, behorende bij uw voordracht aan provinciale staten dd 17 april 1978, nr. 7341, 1<sup>e</sup> afd. De restauratie is inmiddels ter hand genomen.*

*In antwoord op Uw ~~verzoeken~~ vermeldde kunt beschikking d.d. 11 okt 1978, betreffende de restauratie van de molen „ Grote Geert “ te Kantens, <sup>definitief</sup> ~~de~~ het volgende medede. De begroting is in overleg met de Provinciale Groninger Meluwnetbeheerder opgesteld. <sup>zij</sup> geeft <sup>u</sup> geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.*

*Ik <sup>u</sup> geef <sup>u</sup> uw college in overweging de gemeente Kantens van de restauratie van geavanceerde molen de gebruikelijke Provinciale subsidie toe te kennen.*

*Naam van de Groninger Meluwnetbeheerder  
Technisch lid.  
(ing. B.K. v Slochteren)*

Afschrift aan: <i>met/ zonder bijl.</i> <i>bur. bouw. obj</i> <i>oltr. Jongema PPD.</i>	opsteller <i>[Handwritten Signature]</i>	afd/bur chef	dir. P.P.D.	adj.dir.	chef A.Z.	D.H.I.	
Ter beoordeling naar:							
datum:	<i>29/1-79</i>						



## PROVINCIALE GRONINGER MOLENCOMMISSIE

postbus 630  
9700 AP Groningen  
telefoon 050.164808

Groningen, 13 februari 1979.

1044 M60

AAN:

het College van  
Gedeputeerde Staten  
der provincie Groningen.

Ten antwoord op uw kantbrief d.d. 11 oktober 1978, nr. 27.071, 1-ste afdeling, betreffende de restauratie van de koren- en pelmolen Grote Geert te Kantens, delen wij u het volgende mede.

De overgelegde begroting is in overleg met deze commissie opgesteld. Zij geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Deze molen staat als nr. 1 op de urgentielijst, behorende bij uw voordracht aan provinciale staten d.d. 17 april 1978, nr. 7341, 1-ste afdeling. De restauratiewerkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

Wij geven uw College in overweging de gebruikelijke provinciale subsidie toe te kennen.-

Kamers de Provinciale  
Groninger Molencommissie;

(voorzitter)

*P. J. J. J. J.* (secretaris)

Kopie voor dhr Pasveer

inkomend/uitgaand telefoongesprek

gevoerd door J.H. Knol

afdeling Sen W

datum	11	12	1
	10		2
<u>21-5-1979</u>		0	3
			4
	7	6	5

firma/naam P.P.W. / Beheer

adres

persoon dd B. Jongma, B. Mr. de Looij

betreft

kurte inhoud

PATINAX 37.

Wetloofester Raavstaht:

→ WTst 37-2 DIW-Werkstoff Nr. 1.8960

WTst 37-3 DIW-Werkstoff Nr. 1.8961

Werkstoffblatt 590 - 1977.



te behandelen door	beh. dd.	par.	opbergen in archief na kennisgeving door:
			par.
			duur min kosten /
			t.l.v.

©samsom 19475 IV nadruk ongeoorloofd

Dit is de aanbeveling die Knol doet, als men wenst dat stalen molenroeden langer meegaan dan een jaar of 25 (als in geval Grote Geert), waarbij men voor lief moet nemen dat de aanmaakprijzen hoopstens 10% hoger worden en hogere eisen worden gesteld aan de lestechniek.

25/5/79

Betreft:  
Korenmolen Grote Oort  
te Kantens.  
Stalen molenroeden.

GRONINGEN, 3 juli 1979.

Bezoek aan nevenvermelde molen, d.d. 18 mei 1979, in verband met eventuele afkeuring van een ter plaatse aanwezige oude geklonken stalen molenroede.

A. Geklonken stalen molenroede:  
deze roede verkeert in een zeer slechte toestand; het corrosieproces is reeds zover gevorderd, dat op diverse plaatsen gaten in het plaatmateriaal zijn gevallen; elke poging tot reparatie is zinloos en kan zelfs leiden tot breuk, vooral wanneer er aan deze roede zou worden gelast. Afkeuren voor elk verder gebruik!

B. Gelaste stalen molenroede:  
naast de geklonken roede bevindt zich op het werkterrein een elektrisch gelaste stalen roede van aanzienlijk jongere datum.  
Helaas moet worden vastgesteld dat ook deze roede in een slechte staat van onderhoud verkeert. Van enige deugdelijke conservering, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde is geen spoor (meer).

te bekennen.

Door sterke roestvorming heeft deze roede  
reeds behoorlijk aan kwaliteit ingeboet.

Alvorens deze roede te herplaatsen, moeten  
zowel de buitenzijde als ook de binnenzijde  
deugdelijk worden ontroest en geconserveerd.

Met vriendelijke groet,

G. Mol.