

1

Provinciale Waterstaat van Groningen

Nr. 4943

GRONINGEN, 19 Mei 1954.
Martinikerhof 12

BIJLAGEN { terug diversen.
 { nieuw -

Molen 65

Bericht op brief Monumentenzorg
dd. 4 Mei 1954, nr. 65352 I

ONDERWERP: Windkorenmolens
Warfhuizen (gem. Leens).

Büchli

Brief Monumentenzorg
Cyferhuif Bouw Leens
m.v. B.M. te bulle-

Naar aanleiding van het verzoek om spoedig advies inzake het plan tot het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de windkorenmolen te Warfhuizen (gem. Leens), deel ik U hierbij het volgende mede.

Constructief zal het molenlichaam door de voorgestelde aanbouw niet worden verzwakt. Het ligt niet in de bedoeling in de molen zelf veranderingen aan te brengen. De aanbouw vraagt een bouwsom van f. 9.000,-.

De architectuur van de aanbouw past m.i. echter niet bij die van de molen.

Weliswaar is op grote afstand buiten het dorp het onderstuk van de molen door de omringende bebouwing niet zichtbaar, doch van dichtbij is de aanbouw m.i. allerminst een aanwinst voor het dorpsbeeld.

Daar het behoud van een windmolen in het algemeen niet alleen geschiedt uit een oogpunt van handhaving van de windaandrijving, doch evenzeer in het kader van instandhouding van monumenten, karakteristiek voor een bepaald dorp of landschap, meen ik, dat er in het onderhavige geval wel aanleiding toe bestaat te bevorderen, dat slechts een verantwoorde architectuur voor de aanbouw tot uitvoering wordt gebracht.

Aan
De Provinciale Molencommissie
Secretaris Mr. R. Bolt,
Provinciehuis,

Typ.H Alhier.
Coll.4

gebracht.

Het verdient derhalve aanbeveling dat de eigenaar van de molen c.q. het gemeentebestuur van Leens de architectuur van het plan onderwerpt aan het oordeel van de Schoonheidscommissie.

Ik geef U in overweging de Rijkscommissie van Monumentenzorg in bovenstaande zin te berichten, indien ook de andere leden van de Commissie hiermede kunnen instemmen.

naammdyk
W

DE HOOFDINGENIEUR VAN DE
PROVINCIALE WATERSTAAT:

(C.Winkler.)

Gelykluidend
afschrift.
secretaris

PROVINCIALE GRONINGSE MOLENCOMMISSIE

Rykscommissie voor de Monumentenzorg.
Smidswater 7, 's Gravenhage.

dd. 4 Mei 1954, no. 65352¹⁾
inzake : molen Büchli te Warhuizen, gem. Leens.

Groningen, 21 Mei 1954.

In antwoord op uw hierboven aangehaald verzoek om advies delen wy u mede dat de situatie door onze technische subcommissie is opgenomen.

Uit de overgelegde tekening maken wy op dat aan de molen zelf geen veranderingen zullen worden aangebracht. Constructief zal het molenlichaam door de voorgestelde aanbouw ook niet worden verzwakt.

Een groot bezwaar is echter, dat de architectuur van de voorgenomen aanbouw niet by die van de molen past. Weliswaar is op grote afstand buiten het dorp het onderstuk van de molen door de omringende bebouwing niet zichtbaar, maar van dichtby is de aanbouw allerminst een aanwinst voor het dorpsbeeld.

Daar het behoud van een windmolen niet slechts geschiedt om de windaandrijving te handhaven, maar evenzeer om het monument in stand te houden, menen wy dat er in casu wel aandacht bestaat zorg te dragen dat deze aanbouw onder verantwoorde architectuur wordt uitgevoerd.

Het verdient aanbeveling dat het plan voor de uitvoering aan het oordeel van de schoonheidscommissie wordt onderworpen.

Wy geven u in overweging het gemeentebestuur van Leens hierop te wyzen.

Wy hebben het gemeentebestuur een afschrift van deze brief ter informatie doen toekomen, met verzoek de heer Büchli omtrent onze zienswyze in te lichten.

Namens de Molencommissie :

B, secretaris.

M

} afsprake Bauw Leens, met verzoek Büchli
in te lichten.

m.